

2025 年 5 月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
健康路水厂	0.339	100	鸠江区政府	0.292	100
杨家门水厂	0.335	100	经济开发区	0.296	99.99
利民路水厂	0.314	100	中央城	0.260	100
三山水厂	0.336	100	沐春园	0.279	99.92
/	/	/	华衍水务	0.292	99.99
/	/	/	步行街	0.294	100
/	/	/	南翔车都	0.248	100
/	/	/	工程大学	0.252	100
/	/	/	繁北工业园	0.330	100
/	/	/	鹏发小区	0.275	100

按照国家、行业等相关标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。