

2025 年 6 月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
健康路水厂	0.339	100	鸠江区政府	0.266	100
杨家门水厂	0.334	100	经济开发区	0.256	99.99
利民路水厂	0.318	100	中央城	0.281	100
三山水厂	0.333	100	沐春园	0.265	99.87
/	/	/	华衍水务	0.266	99.99
/	/	/	步行街	0.281	100
/	/	/	南翔车都	0.230	99.99
/	/	/	工程大学	0.231	100
/	/	/	繁北工业园	0.312	99.99
/	/	/	鹏发小区	0.248	99.99

按照国家、行业等相关标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。