

2025 年 7 月出厂及管网测压点压力公告

| 水厂      | 出厂平均压力值<br>(Mpa) | 出厂压力合格率<br>(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值<br>(Mpa) | 管网压力合格率<br>(%) |
|---------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 利民路水厂一期 | 0.336            | 100            | 鸠江区政府 | 0.272            | 100            |
| 利民路水厂二期 | 0.323            | 100            | 经济开发区 | 0.244            | 100            |
| 杨家门水厂   | 0.336            | 100            | 中央城   | 0.283            | 100            |
| 三山水厂    | 0.332            | 100            | 沐春园   | 0.279            | 99.76          |
| /       | /                | /              | 华衍水务  | 0.268            | 99.99          |
| /       | /                | /              | 步行街   | 0.272            | 100            |
| /       | /                | /              | 南翔车都  | 0.242            | 100            |
| /       | /                | /              | 工程大学  | 0.255            | 100            |
| /       | /                | /              | 繁北工业园 | 0.312            | 99.97          |
| /       | /                | /              | 鹏发小区  | 0.247            | 99.99          |

按照国家、行业等相关标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。