

2026 年 2 月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
利民路水厂一期	0.286	100	鸠江区政府	0.254	100
利民路水厂二期	0.294	100	经济开发区	0.242	100
杨家门水厂	0.293	100	中央城	0.283	100
三山水厂	0.304	100	沐春园	0.244	99.97
/	/	/	华衍水务	0.247	100
/	/	/	步行街	0.254	100
/	/	/	南翔车都	0.250	100
/	/	/	工程大学	0.253	100
/	/	/	繁北工业园	0.296	100
/	/	/	鹏发小区	0.242	100

按照国家、行业等相关标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。